


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Иванова, начальник управления
жилищно - коммунального хозяйства и жилищной
политики Администрации города Иванова, председатель
комиссии по проведению оценки обеспечения
готовности теплоснабжающих, теплосетевых
организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов



А.В.Потанин

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых
организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории города
Иванова

Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Комиссия) организует проверку готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

- организации и объекты, подлежащие проверке;
- объекты, подлежащие проверке
- срок предоставления оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду;
- срок проведения оценки готовности;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Комиссия проверяет выполнение требований, установленных настоящей Программой проведения оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории городского округа Иваново (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности.

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации города Иванова информации о начале проведения оценки обеспечения готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Приказом, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности определяется как среднесарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,9;
- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Результаты проверки оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу.

В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённому Приказом Минэнерго России №2234 и выдается теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Приказом.

Срок выдачи Паспортов не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Требования к составу комиссии, права и обязанности членов комиссии:

- состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения;
- председатель и заместитель председателя являются членами комиссии;
- в отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии;
- все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами;

Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

- возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;
- утверждать настоящую программу;
- проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;
- координировать работу комиссии;
- определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

Члены Комиссии обязаны:

- лично участвовать в заседаниях комиссии;
- выполнять поручения комиссии;
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации;
- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

Члены Комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

Должностные лица Центрального Управления Ростехнадзора, как члены Комиссии, имеют право:

- осуществлять проверку документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Приказом;

- подписывать акты с особым мнением, в случае несогласия с решением Комиссии при определении уровня готовности. Особое мнение оформляется на отдельном листе, подписывается членом Комиссии и прикладывается к Акту. Информация о наличии особого мнения члена Комиссии указывается в Акте;
- направлять председателю (заместителю председателя) Комиссии предложения об организации работы Комиссии, в том числе о проведении осмотра объектов теплоснабжения;
- самостоятельно проводить осмотр объектов теплоснабжения при соответствующем решении Комиссии.

Должностные лица Центрального Управления Ростехнадзора, как члены Комиссии, обязаны:

- присутствовать лично или с применением видеоконференцсвязи при заседаниях Комиссии;
- соблюдать сроки, определенные программой оценки готовности;
- направлять результаты рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также результаты осмотра объектов теплоснабжения (при наличии соответствующего решения Комиссии) в адрес муниципального образования не менее чем за 3 рабочих дня до завершения оценки готовности к отопительному периоду лица, определенного программой (результаты оформляются в оценочном листе);
- подписывать акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

**График проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций
к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории города Иванова**

№ п/п	Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации	Объекты, подлежащие проверке	Срок представления оценочных листов и документов, подтвержденных	Срок проведения оценки готовности	Документы, проверяемые в ходе оценки готовности
1	ООО «ТДП Энерго» 153027, г. Иваново, ул. П. Большевикова, 27, литер А96	Котельная, 153027, г. Иваново, ул. П. Большевикова, 27 Тепловые сети от котельной, 153027, г. Иваново, ул. П. Большевикова, 27	не позднее 15.09.2025 выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
2	ООО «Альянс-Профи», г. Иваново, ул. Поляковой, д.8, литер 35	Котельная г. Иваново, ул. Поляковой, д.8, литер 35 Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Поляковой, д.8, литер 35	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
3	АО «Волоканал», г.Иваново, пр.Строителей, 4А	Котельная, г. Иваново, ул. 1-я Водопроводная д.47	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
4	ЗАО «УП ЖКХ» г. Иваново ул. Большая Воровьяевская, д.16, оф.3	Тепловые сети от котельной ООО «Система Алфа», расположенной по адресу: г. Иваново, ул.23 Линия, д.18	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

№ п/п	Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации	Объекты, подлежащие проверке	Срок предоставления оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду	Срок проведения оценки готовности	Документы, проверяемые в ходе оценки готовности
5	ООО «Система Альфа» г. Иваново, ул. Тимирязева, д.1, стр. 2, оф. 215	Котельная, г. Иваново, ул. 23 Линия, д.18	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
6	ООО «СТС», г. Иваново, ул. Минская, 55А	Котельная, г. Иваново, 2-й Минский пер., д.6 Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: г. Иваново, 2-й Минский пер., д.6	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
7	ООО «ИЭК-1» 53000, Ивановская область, город Иваново, ул. Крутицкая, дом 2, офис 207	Котельная 153021, г. Иваново, пер. Гаражный, д.4	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
8	АО «Владимирская газовая компания», г. Владимир, ул. Производственная, д.14	Котельная г. Иваново, ул. Революционная, д.26, к. 1 Котельная г. Иваново, мкр. Новая Ильинка, д.6, стр.1 Тепловые сети г. Иваново, мкр. Новая Ильинка Котельная г. Иваново, ул.3-я Петрозаводская, д.12 Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: г. Иваново, ул.3-я Петрозаводская, д.12	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

№ п/п	Наименование теплоснабжающей, теплостовой организации	Объекты, подлежащие проверке	Срок представления оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду	Срок проведения оценки готовности	Документы, проверяемые в ходе оценки готовности
9	АО «Железобетон», 153015, г.Иваново, ул.13 Березинниковская, д.1	Котельная г. Иваново, ул.13 Березинниковская, д.1 Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: г. Иваново, ул.13 Березинниковская, д.1	не позднее 15.09.2025 у периоду	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
10	Ярославский территориальный участок Северной Дирекции по тепловодоснабжению -структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г.Ярославль ул. Павлика Морозова д.19А	Котельная СЕВДТВУ-1 г. Иваново ул. 3 Чайковского стр. 10	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
11	АО «Ивановоглавснаб» г. Иваново, ул. Суздальская, 16А	Котельная г. Иваново, ул. Суздальская, 16А	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
12	ООО «Теплоснаб-2010» Окуловой ул., 61, лит.А11, Иваново, 153020	Котельная ООО «Теплоснаб-2010», г. Иваново, ул. Окуловой, д.61, лит. А11; тепловые сети от котельной ООО «Теплоснаб-2010», расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Окуловой, д.61, лит. А11	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
13	АО «Ивхимпром» г.Иваново, ул.Кузнецова, 116	Котельная г. Иваново, ул. Кузнецова, 116 Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова 116	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

№ п/п	Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации	Объекты, подлежащие проверке	Срок предоставления оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду	Срок проведения оценки готовности	Документы, проверяемые в ходе оценки готовности
14	АО «ИСМА» 153015 г.Иваново, ул.Силикатная, 52	Котельная г. Иваново, ул. Силикатная, 52 Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Силикатная, 52	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
15	ООО «ИнвестЭнерго» Ивановская ул., д.18, Кохма, 153510	Котельная, г. Иваново, ул. Окуловой, 73	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
16	Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д.8/2	Котельные: г. Иваново, ул. Суздальская, 3Б г. Иваново, ул. Нарвская, 2 Тепловые сети, от котельных, расположенных по адресам: г. Иваново, ул. Суздальская, 3Б; г. Иваново, ул. Нарвская, 2	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
17	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.34	Котельная, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.34 Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.34	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
18	ООО «Август Т», г.Владимир, пр. Строителей, 8-8	Котельные: г.Иваново, ул.Дюковская, 25, г.Иваново, ул.Кузнецова, 67 Б, г.Иваново, мкр.Видный, д.4	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

№ п/п	Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации	Объекты, подлежащие проверке	Срок представления оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду	Срок проведения оценки готовности	Документы, проверяемые в ходе оценки готовности
19	ЖКС №3 (г. Иваново) филиала ФГБУ «ДЭККУ» Минобрнауки России (по ВДВ) 153014, г. Иваново, ул. полка Нормандия Неман, д.107	Котельная №33, тепловые сети г. Иваново, ул. Красных Зорь д.61, в/г №28 Котельная №42, тепловые сети –Ивановская обл. Ивановский р-он в районе ул.Автодорожская с.Ново-Талицы, д.3, в/г №43	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
20	ООО «Газпромнефть-Терминал» г. Иваново, ул. 4-я Завокзальная, д. 40/6	Котельная г. Иваново, ул. 4-я Завокзальная, д. 40/6 Тепловые сети г. Иваново, ул. 4-я Завокзальная, д. 40/6	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
21	Филиал «Владимирский ПАО «Т Плюс» Большая Нижегородская ул., 108, Владимир г., 600016	ИвТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, д. 76, ИвТЭЦ-3, г. Иваново, мкр ТЭЦ-3 Тепловые сети от ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3, г. Иваново Котельная ИБХР, г. Иваново, ул. Окуловой, 74 Б	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
22	ООО «Теплоинвест» Датерная ул., д. 15А, пом.213, Кострома, 156005	Тепловые сети от котельной АО «ИвТЭЦ», расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Революционная, д. 78-Г	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Объекты, подлежащие проверке	Срок предоставления оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду	Срок проведения оценки готовности	Документы, проверяемые в ходе оценки готовности
23	АО «Ивгортеплоэнерго» г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1	Котельная № 2: г. Иваново, ул. Окуловой, д. 77 Котельная № 3: г. Иваново, ул. Хвойная, д. 2 Котельная № 10: г. Иваново, ул. Детская, д. 2/7 Котельная № 17: г. Иваново, ул. 5-я Снежная, д. 3 Котельная № 18: г. Иваново, ул. Свободы, д. 1 Котельная № 19: г. Иваново, ул. Шувалиной, д. 111 Котельная № 23: г. Иваново, ул. Садовского, д. 7 Котельная № 24: г. Иваново, ул. Носова, д. 49 Котельная № 25: г. Иваново, ул. Неждановская, д. 19 Котельная № 30: г. Иваново, ул. Володиной, д. 7 Котельная № 31: г. Иваново, ул. Лебедева-Кумача, д. 10-6 Котельная № 33: г. Иваново, ул. Авдотынская, д. 20-а Котельная № 35: г. Иваново, ул. Жаворонкова маршата, д. 40 Котельная № 37: г. Иваново, ул. Полка Нормандия-Неман, д. 40 Котельная № 39: г. Иваново, ул. 2-я Ягодная, д. 31 Котельная № 41: г. Иваново, ул. Героя Советского Союза, д. 56, лит. А, стр. 1 Котельная № 43: г. Иваново, ул. 9-я Линия, д. 1/26 Котельная № 44: г. Иваново, ул. 1-я Завокзальная, д. 24	не позднее 15.09.2025	с 01.09.2025 по 30.09.2025	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

№ п/п	Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации	Объекты, подлежащие проверке		Срок предоставления оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду	Срок проведения оценки готовности	Документы, проверяемые в ходе оценки готовности
		Котельная № 45: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 28 Котельная № 46: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 50 Котельная № 48: г. Иваново, ул. Революционная, д. 78Г Тепловые сети от ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3, котельных АО «ИвТЭ», от котельных АО «Водоканал» (г.Иваново, ул. 1-я Вологодская д.47), ООО «Теплоснаб-2010» (г. Иваново, ул. Окуловой, д.61, лит. А11), ООО «ТДЛ Энерго» (г. Иваново, ул. П. Бельшевикова, 27), ОАО «РЖД» (г. Иваново ул. 3 Чайковского стр. 10) , ООО «Альянс-Профи» (г.Иваново, ул.Поляковой, д.8, литер 35) , АО «Владимирская газовая компания» (г.Иваново, ул.3-я Петрозаводская, д.12), ООО «СТС» (г.Иваново, 2-й Минский пер., д.6), АО «Железобетон» (г.Иваново, ул.13 Березниковская, д.1, ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России» (котельная №42, котельная №33; г. Иваново, ул. Красных Зорь д.61, в/г №28 Ивановская обл. Ивановский район в районе ул.Автомодовская с.Ново-Талицы,д.3, в/г №43), ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина»				

Документы, подлежащие проверке

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:

1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении».

2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее - Правила № 511), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности).

3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил № 2234, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 настоящих Правил № 2234 согласно Приложению:

3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808.

3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил № 511.

3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511.

3.5. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктами 70, 71 Правил № 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

3.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил № 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н.

3.10. Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок.

3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034.

3.14. Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

3.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, обработавшего установившийся в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключенных экспертизах промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511.

3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 511.

3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511.

3.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил № 511.

3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511.

3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения. Утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511.

3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511.

3.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511.

3.25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловых сетей, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

3.26. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результатов последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.

3.27. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

3.28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

3.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 (далее - Правила № 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

4. В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями подпунктов 9.1 - 9.3 пункта 9 настоящих Правил №.

Приложение.
 к Порядку проведения оценки обеспечения
 готовности к отопительному периоду,
 утвержденному приказом Минэнерго России
 от 13 ноября 2024 г. № 2234

Оценочный лист
 для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ								
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о тепло снабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду,	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0.9	Кзакон о тепл	Итог = Кзакон о тепл * 0.9 + Кзрелл * 0.05 + Кзипил * 0.05 Кзакон о тепл = Кзфрук * 0.05 + Кзрежим налад * 0.01 + Качеств * 0.01 + Кзкомм.учет * 0.01 + Качац.строит * 0.25 + Кылатек * 0.65 + Кысчсрв * 0.01 + Кыорлодок * 0.01		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1	утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):							
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусматривающие подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$K_{фн}$	$K_{фн} = K_{шт} * 0,1 + K_{согл} * 0,1 + K_{дисп} * 0,1 + K_{перс} * 0,1 + K_{кооп} * 0,1 + K_{знан} * 0,1 + K_{авар} * 0,1 + K_{рем} * 0,1$		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{шт}$	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$K_{согл}$	$K_{согл} = N_{согл} / N_{конт} \text{ РСО в системе } T/Cn$		
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об	–	$N_{согл}$	Фактическое значение		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1.2		постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	управлении системой теплоснабжения	–	N _{исп} всего РСО в системе т.сл	Фактическое значение		
2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения					
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 ¹ (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	K _{дисп}	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	K _{перечень}	K _{перечень} = K _{переченьОПО} *0,5+ K _{перечень вСОПО} *0,5		

¹ Зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2025 г., регистрационный № 82505. В соответствии с пунктом 3 приказа Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 данный акт действует до 1 сентября 2030 г.

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1.4.1		эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 ² (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	К _{переченьОПО}	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.1.4.2		Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 ² (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К _{перечень неОПО}	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{экспл/произв инстр}	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

² Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998. В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 данный акт действует до 1 января 2027 г.

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1.6		(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)						
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журналы проверки знаний, протоколы проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электростанций электростанций потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 ³ (далее – Правила технической эксплуатации электростанций потребителей), пунктами 70, 71 Правил № 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	Показатель: наличие удостоверений проверки знаний или журналы проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	Копии	Копии = Кровзн не ОПО * 0,5 + Кровзн ОПО * 0,5			
1.6.1		работе обслуживающего персонала или протоколы проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие удостоверений о проверке знаний или журналы проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электростанций потребителей, Правилами технической эксплуатации	0,5	Кровзн не ОПО	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.6.1.1								

³ Зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2022 г., регистрационный № 70433.

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, указанием сроков устранения)
1.6.1			тепловых энергоустановок					
2			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0.5	Киров эи ОПО	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0.1	Кобуш	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется компанией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1.8		Установленные пунктом 7 Правил № 511 организационно- распорядительные документы организаций о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производительного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	Показатель наличия организационно- распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,1	Котв	Котв = Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5		
1.1.8 .1		Показатель наличия на ОПО (пункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно- распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	Котв неОПО	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.1.8 .2		Показатель наличия организационно- распорядительных	Показатель наличия организационно- распорядительных	0,5	Котв ОПО	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименовани е показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н ⁴ (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0.1	Коэф.труда	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

⁴ Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61926. В соответствии с пунктом 3 приказа Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н данный акт действует до 31 декабря 2025 г.

№ г/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1.1 0		Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок (по п. 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок	0,1	K _{тр}	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	K _{рем.налад}	K _{рем.налад} = K _{тем.граф} * 0,5 + K _{рем.карт} * 0,5		
1.2.1		Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на период, разработанные в соответствии с абзацами первым – третьим пункта 125 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	K _{тем.граф}	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.2.2		(подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)						
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных карт	0,5	Крепим карт	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденных инструкций по эксплуатации установок для тепловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, вклучающей режимные карты, утвержденный график мониторинга за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	Качеств	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и тепловой энергии реализуемой (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки учета и средств измерений, <u>выданных в состав узла учета</u> (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	Комм.учет	Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим,	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства,	0,25	Кач. строит	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
	теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества теплового излучения (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплототребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511, – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта					
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.23 – 9.3.29 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	К _{надеж}	К _{надеж} =К _{освд} *0,01+К _{обсд} *0,05+К _{дмз} *0,05+К _{кспл} *0,01+К _{кнар} *0,4+К _{кнарф} *0,01+К _{контпрм} *0,4+К _{контрсопр} *0,01+К _{квсост} *0,01+К _{кгопл} *0,03+К _{кнар} *0,01+		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отрабатывающего установившийся в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зареестрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключенных экспертизах промышленной	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0.01	Косвид	Косвид = Косвид не ОПО * 0.5 + Косвид ОПО * 0.5		
1.6.1.1		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0.5	Косвид не ОПО	Наличие – 1 Отсутствие – 0			

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование с показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.6.1 2	безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и законодательства о проведении технического освидетельствования (для объектов, не являющихся ОПО) с вынодами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511: о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отступок в паспорте оборудования о проведенных технических освидетельствованиях, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с вынодами о продлении срока эксплуатации	0,5	Коэф. ОПО	Наличие – 1 Отсутствие – 0			
1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документов эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документов эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	Коэф. акт	Наличие – 1 Отсутствие – 0			
1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в	Показатель наличия актов и паспортов	0,05	Коэф. труб	Наличие – 1 Отсутствие – 0			

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
		соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб			В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, кадам.труб принимается равным 1.		
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки,	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по	0,01	Кислот	Наличие – 1 Отсутствие – 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Кислот принимается равным 1		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Всё показатели	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
		установленные пунктами 352, 355, 356 Правил № 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, у проведения испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водных тепловых сетей					
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	Кндр	Наличие – 1 Отсутствие – 0 В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кндр принимается равным 1		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требовании к проведению которых установлены пунктами 367 – 369 Правил № 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при	0,01	Кндрф	Наличие – 1 Отсутствие – 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кндрф		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 – 337, абзацами шестым – восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Бесканальной прокладке	Показатель наличия актов о проведении очистки в тепловых сетях, тепловых пунктов	0,4	Качество промыв	принимается равным 1 Наличие – 1 Отсутствие – 0		
1.6.8								
1.6.9	Акты измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	Качество сопр	Наличие – 1 Отсутствие – 0 В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Качество сопр принимается равным 1			
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	Качество стан	Наличие – 1 Отсутствие – 0			

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.6.1 0	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива.	Показатель наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0.03	Копии	$K_{\text{готов}} = K_{\text{готов}}_{\text{норм}} * 0,5 + K_{\text{факт}} * 0,5$			
1.6.1 0.1	на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федерального органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 ⁵ (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0.5	Копии	$K_{\text{готов}} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{\text{готов}} = 0$, если не подтверждено наличие договоров			
1.6.1 0.2	исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 ⁵ (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0.5	Копии	$K_{\text{запас}} = 1$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$ $K_{\text{запас}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$			
1.6.1 0.2.1	исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 ⁵ (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн	—	Запас _{факт}	Фактическое значение			
1.6.1 0.2.2	исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 ⁵ (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн	—	Запас _{нормат}	Фактическое значение			

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование с показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.6.1 1	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	К _{матер}	$K_{\text{матер}} = \frac{K_{\text{инвент}}}{K_{\text{перечня}}}$			
1.6.1 1.1			—	К _{инвент}	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации			
1.6.1 1.2	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности	Показатель наличия лицензий Ростехнадзора и договора	—	К _{исреша}	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню			
1.6.1 2			0,01	К _{страх}	Наличие — 1 Отсутствие — 0			

⁶ Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 г., регистрационный № 1598 (с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 24 марта 2000 г. № 31н зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2000 г., регистрационный № 2209), от 18 сентября 2006 г. № 116н (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2006 г., регистрационный № 8397), от 26 марта 2007 г. № 26н (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2007 г., регистрационный № 9285), от 25 октября 2010 г. № 132н (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 г., регистрационный № 19048), от 24 декабря 2010 г. № 186н (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 г., регистрационный № 19910), от 29 марта 2017 г. № 47н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г., регистрационный № 46408), от 11 апреля 2018 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 г., регистрационный № 50890).

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
		копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	обязательного страхования гражданской ответственности					
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической	0,01	Критерии	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.8	Исполнение в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и объектов теплосетевой организации и тепловых пунктов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 857, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и объектов теплосетевой организации, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	Коэффициент	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
	ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструктории, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	в сфере теплоснабжения					
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого – третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 – 319, абзаца	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Курсел	Наличие – 1 Отсутствие – 0		Не заполняется

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименовани е показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
	государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделением) (в случаях предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого – третьего пункта 125, абзаца	восьмого пункта 333, пунктов 348 – 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 380, абзацев второго – четвертого, шестого – восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделением) (в случаях предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о						

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
	первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 – 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 – 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго – четвертого, шестого – восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	техпоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	Класс	Наличие – 1 Отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименовани е показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
	(подпункт 9.3 пункта 9 Правил)							

