



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО»**

Рабфаковская ул., д.2/1, г. Иваново, 153021
тел. 41-60-03, факс 38-45-41, e-mail: igtc@igtc.ru
ОКПО10719413, ОГРН 1143702016006, ИНН/КПП3702733438/370201001

12.08.2025 № 08-03-1914

На № 8-02-01-13-2825 от 24.07.2025 г.

Заместителю главы
Администрации города Иванова,
начальнику управления
жилищно-коммунального
хозяйства и жилищной политики
Администрации города Иванова
А.В. Потанину

пл. Революции, д.6,
г. Иваново, 153 000

«Об актуализации схемы теплоснабжения»

Уважаемый Андрей Валерьевич!

В ответ на Ваш запрос приложением к настоящему письму направляем замечания и предложения по актуализации схемы теплоснабжения от АО «ИвГТЭ».

Приложение: Замечания и предложения по актуализации схемы теплоснабжения от АО «ИвГТЭ» на 1 л., в 1 экз.

И.о. генерального директора

Р.В. Удалов

Исп. Сербененко О.И.
тел. (4932) 30 17 59

Замечания и предложения по актуализации схемы теплоснабжения от АО «ИвГТЭ»

12.08.2025 г.

1. Глава 1 Стр. 23 – котельная №48 передана АО «ИвГТЭ» не в аренду, а в собственность.
2. Глава 1 Таблица 2.43 по котельной №42 неверно указан температурный график 95/70 г., фактический – 105/70 с точкой излома 65 гр.С
3. Глава 1 Таблица 2.43 – только по котельной №33 указан график ГВС, по остальным котельным нет, необходимо либо везде включить график ГВС, либо везде его убрать.
4. В связи с исключением из производственного процесса участка тепловой сети от забора ОАО «ИСЗ» до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) необходимо мероприятия по реконструкции, предусмотренные с 2028.2036,2037 годов перенести на 2026 год:

Объекты реконструкции, перенесенные на 2026 год	Суммы из укрупненных сметных расчетов в ценах 2026 года, тыс. руб. без НДС	
Реконструкция теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002, г. Иваново, ул. 23-я Линия	(перенос с 2028 года)	12 966,0
Реконструкция теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия	(перенос с 2028 года)	1 542,0
Реконструкция участка тепловой сети от ТК16 до ТК17, г. Иваново, ул. Лебедева-Кумача	(перенос с 2036 года)	7 898,0
Реконструкция участка тепловой сети от ТК10 до дома 29 по улице Рабфаковская	(перенос с 2037 года)	3 105,0
ИТОГО		25 511,0

5. В схеме теплоснабжения не учтено предложение АО «ИвГТЭ» по переводу котельной №19 с температурного графика 130/70 с точкой излома 60 гр.С на температурный график 105/70 с точкой излома 60 гр.С.
6. Реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей, эксплуатируемых АО «ИвГТЭ» не в рамках концессионного соглашения, необходимо сдвинуть на 3 года (начало реализации – 2028 год) в связи с тяжелым финансовым состоянием Общества.

26.10.2025